

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области»**  
**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, в городском округе город Первомайск»**

Действительно до 26.02.2015 г.

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
607220, Нижегородская область, г. Арзамас,  
ул. Жуковского, д. 11/2  
Телефон, факс: (83147) 9-61-44  
ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866  
ИНН/КПП 5262136833/524302001.

Аттестат аккредитации  
ИЛЦ № ГСЭН. RU. ЦОА.034.01 от  
20.07.2011 г.  
Зарегистрирован в  
ГОСРЕЕСТР № РОСС  
RU. 0001.510267 от 20.07.2011 г.  
Действителен 20.07.2016

**ПРОТОКОЛ № 285 от 01.10.2014 г.**  
**измерений искусственной освещенности**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель) ГБОУ СПО АТСП.**
2. **Наименование и адрес объекта, где проводились измерения:** ГБОУ СПО АТСП (Автодром) Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Мира, 1
3. **Цель измерения ( по договору)**
4. **Дата и время проведения измерений:** 30.09.2014 г. 20 ч.00 м.
5. **Измерения проводились в присутствии:** Заместителя директора Наумова В.В.
6. **Средства измерения:** люксметр: «Тка-люкс» зав. № 313412, погрешность измерения  $\pm 6\%$ , мультиметр цифровой МУ-64 зав. № 07090008190 погрешность 0,8%, рулетка измерительная 3 м. зав. № 1, погрешность 0,001м.
7. **Сведения о государственной поверке:** Люксметр «Тка-люкс»: свидетельство № 20 000246688, действительно до 14.11.2014 г.; мультиметр цифровой МУ-64: свидетельство № 20 000277594 действительно до 20.03.2015 г.; рулетка измерительная свидетельство № 20 000256575 действительно до 13.03.2015г.
8. **Напряжение в сети:**  $U_1=220В$  (в начале измерения);  $U_2=219В$  (в конце измерения).
9. **Нормативно техническая документация, в соответствии с которой, проведены измерения и выдано заключение:** ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности». ГОСТ Р 54308-2011 «Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля». СП 13330-2011 «Естественное и искусственное освещение».
10. **Состояние осветительной установки:** Освещение выполнено лампами ДРЛ-250, все в рабочем состоянии естественное освещение в каждом помещении групповой ячейки боковое; искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами, все лампы в рабочем состоянии.

## 10. Результаты измерений:

№	Наименование рабочего места	Плоскость измерения	Разряд и подразряд зрительных работ	Система освещения	Вид и марка ламп	Искусственное освещение освещенность, лк			Диапазон неопределенности при вероятности 0,95(p<0,05)	Нормируемые показатели		
						при комбинированном освещении		при общем освещении		при комбинированном освещении		при общем освещении
						Всего (суммарная освещенность от общего и местного освещения)	от общего освещения			всего	В том числе от общего	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
	Автодром											
1	Контрольная точка-1	Г-0,8	-	общая	ДРЛ-250.	-	-	54	3,74	-	-	20
2	Контрольная точка-2	Г-0,8	-	общая	ДРЛ-250	-	-	53	3,67	-	-	20
3	Контрольная точка-3	Г-0,8	-	общая	ДРЛ-250	-	-	55	3,81	-	-	20
4	Контрольная точка-4	Г-0,8	-	общая	ДРЛ-250	-	-	54	3,74	-	-	20
5	Контрольная точка-5	Г-0,8	-	общая	ДРЛ-250	-	-	53	3,67	-	-	20
6	Контрольная точка-6	Г-0,8	-	общая	ДРЛ-250	-	-	52	3,60	-	-	20
7	Контрольная точка-7	Г-0,8	-	общая	ДРЛ-250	-	-	53	3,67	-	-	20
8	Контрольная точка-8	Г-0,8	-	общая	ДРЛ-250	-	-	51	3,53	-	-	20
9	Контрольная точка-9	Г-0,8	-	общая	ДРЛ-250	-	-	54	3,74	-	-	20
10	Контрольная точка-10	Г-0,8	-	общая	ДРЛ-250	-	-	51	3,53	-	-	20

Измерения проводил: помощник врача по общей гигиене

Т.Ф. Самохвалова

Руководитель ИЛЦ:

Т. В. Маслова

Закключение: Проведены замеры параметров освещенности на закрытой площадке, для обучения первоначальным навыкам вождения, находящейся по адресу ул. Мира, 1. Параметры освещенности соответствуют нормативным значениям: СП 13330-2011 «Естественное и искусственное освещение». Визуально слепящее действие от осветительных установок отсутствует.

Врач по общей гигиене:

М. В. Троицкая

Дата выдачи протокола: 01.10.2014г.